

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации ГКУ СО
«Тольяттинский СРЦН «Гармония»
С.В. Некрасова
« 07 » 2018 год



УТВЕРЖДАЮ
и. о. Директора ГКУ СО
Тольяттинский СРЦН «Гармония»
Н. В. Карлова
« 07 » 2018 год



Инструкция №17 п/б директора

1. Общие положения

1.1. Настоящая *должностная инструкция по пожарной безопасности директора* ГКУ СО Тольяттинский СРЦН «Гармония» (далее Учреждение) разработана согласно Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказу МЧС РФ от 12.12.2007г № 645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; с учетом требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности».

1.2. Директор несет персональную ответственность за выполнение требований настоящей должностной инструкции по пожарной безопасности, а также за противопожарный режим в Учреждении.

2. Должностные обязанности по пожарной безопасности директора

Директор Учреждения обязан:

- 2.1. В начале года с целью обеспечения соблюдения имеющихся правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в Учреждении, назначить ответственного за пожарную безопасность, определить конкретный порядок действий педагогических работников и обслуживающего персонала при возникновении пожара;
- 2.2. Неукоснительно выполнять данную должностную инструкцию по пожарной безопасности, требования пожарной безопасности, выполнять все предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- 2.3. Заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- 2.4. Периодически проводить противопожарную пропаганду, контролировать соблюдение работниками инструкции по пожарной безопасности, осуществлять контроль за обучением мерам пожарной безопасности, правилам эвакуации из помещений и поведения при возможном пожаре.
- 2.5. Осуществлять контроль за включением в коллективный договор важные вопросы пожарной безопасности;
- 2.6. Осуществлять контроль за содержанием в исправном состоянии имеющейся системы и средств пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, недопущения их ненадлежащего использования;
- 2.7. Оказывать посильное содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении истинных причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, которые виновны в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- 2.8. При тушении пожаров на территории Учреждения предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

- 2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и документы о состоянии пожарной безопасности Учреждения, в том числе о происшедших на его территории пожарах и их конкретных последствиях;
- 2.10. Незамедлительно передавать информацию в пожарную охрану о возникших пожарах в Учреждении, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния близлежащих дорог и проездов;
- 2.11. Всесторонне содействовать деятельности добровольных пожарных дружин;
- 2.12. В целях организации и осуществления необходимых работ по предупреждению пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, директор Центра может создавать пожарно-техническую комиссию.
- 2.13. Категорически запретить приказом курение на территории и в помещениях Учреждения;
- 2.14. Определить порядок и конкретные сроки проведения необходимых работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся минимум один раз в год;

3. Директор должен обеспечить контроль за:

- 3.1. Наличием планов экстренной эвакуации людей при пожаре на объекте с массовым пребыванием людей, а также на этаже, где находится 10 и более человек;
- 3.2. Выполнением на объекте требований, которые предусматриваются статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака";
- 3.3. Размещением на территории и в помещениях обязательных знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";
- 3.4. Устранением нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования, а также осуществить тщательную проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с имеющейся инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже, чем два раза в год.
- 3.5. Доступом должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими непосредственных служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения, а также иные объекты Учреждения.
- 3.6. При проведении каких-либо мероприятий с массовым пребыванием людей (утренники, торжества, представления и так далее) обеспечить:
- а) обязательный осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения необходимых мер пожарной безопасности;
 - б) дежурство ответственных лиц в музыкальном зале и музыкальной гостиной.
- 3.7. Исправным состоянием знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться в автоматическом режиме при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах Учреждения знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.
- 3.8. Выполнение положений должностной инструкции директора по пожарной безопасности, инструкции о мерах пожарной безопасности в Учреждении.
- 3.9. Наличием у первичных средств пожаротушения соответствующих сертификатов.

4. Директор должен обеспечивать контроль за организацией ответственными лицами:

4.1. Проведение необходимых работ по заделке негорючими материалами, которые обеспечивают требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и различных зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями;

4.2. В помещениях Учреждения с одним эвакуационным выходом допускать одновременное пребывание не более пятидесяти человек, при этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50-ти человек допускается только в помещениях первого этажа.

4.3. При эксплуатации в Учреждении систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запретить:

- оставление в открытом состоянии дверей вентиляционных камер;
- закрытие имеющихся вытяжных каналов, отверстий и решеток;
- подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов;
- уничтожение путем выжигания скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и прочих горючих веществ.

4.4. Обучение правилам пожарной безопасности сотрудников Центра.

4.5. Соблюдение требований пожарной безопасности всеми сотрудниками Учреждения.

Специалист по ОТ



Ларкина Л. А.