

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации ГКУ СО
«Тольяттинский СРЦН «Гармония»
С.В. Некрасова
« 07 » 2018 год



УТВЕРЖДАЮ
И. о. Директора ГКУ СО
Тольяттинский СРЦН «Гармония»
Н. В. Карлова
« 07 » 2018 год



ИНСТРУКЦИЯ № 5 п/б

порядок осмотра, обесточивания и закрытия неиспользуемых в ночное время помещений.

Ответственное лицо назначенное приказом Учреждения за пожарную безопасность помещений должно выполнять следующие правила:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);
- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;
- удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место;
- наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к эвакуационным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;
- закрытие окон (форточек), дверей, технологических проемов;
- выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений;
- помещения могут быть закрыты только после их осмотра и установления всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, необходимо немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер;
- после закрытия помещений ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекта и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений;
- проверка помещений, где производились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных работ.

Специалист по охране труда

Ларкина Л. А.