

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГАРМОНИЯ»**

**Приказ № 112**  
(по основной деятельности)

« 11 » 07 20 18 г.

**«О противопожарном режиме в 2018г.»**

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» №390 от 25 апреля 2012 г., утвержденных постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» и с целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония» (далее – Учреждение),

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить в Учреждении следующий противопожарный режим:
  - 1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории запретить.
  - 1.2. Приобретать и хранить материальные ценности в специально отведенных местах (складах) в количестве, не превышающем трехмесячного запаса.
  - 1.3. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей) в помещениях запрещается, за исключением склада, где разрешается хранение в небольшом количестве легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (краска, лак, растворитель и др.) в оборудованном ящике.
  - 1.4. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.
  - 1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения путем отключения вводного джедера, находящегося в распределительном щитке ЩС-2 в электрощитовой, ключ от которого находится на вахте, работающей круглосуточно.
  - 1.6. Производить временные огневые и другие пожароопасные работы только при наличии специального разрешения. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения тех. работ огнетушителями, запасом воды и песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
  - 1.7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
  - 1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ПЧ (пожарная часть) 01; 112 (с сотового телефона) оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
  - 1.9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в полгода, внеплановый по распоряжению вышестоящих учреждений и ЧС, ответственный – специалист по охране труда Ларкина Л. А.
  - 1.10. Запретить использование пиротехнических изделий и огневых эффектов в учреждении и на территории.

- 1.11. Проводить очистку воздуховодов вентиляционных систем не реже одного раза в год.
  - 1.12. Производить закрытие служебных помещений после тщательного осмотра, ключи от кабинетов после окончания работы сдавать на вахту.
  - 1.13. Ответственному за противопожарное состояние учреждения поддерживать исправное состояние источников противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения.
2. Ознакомить всех работников с данным приказом под роспись.
  3. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на специалиста по охране труда Ларкину Л. А.

И. о. директора



Н.В. Карлова