

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

/Братанова М.А./

подпись

Ф. И.О.

« 03 »

05

2018 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № от «03» мая 2017 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное казенное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».

(полное юридическое наименование объекта)

445041, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Железнодорожная, д.19, тел/факс 8(84824) 5-08-78, 8(84824) 7-11-48, e-mail garmonia_tlt@mail.ru, Зиннатулина Людмила Алексеевна, директор.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного 445041, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти.

2. Ведомственная принадлежность Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

3. Вид деятельности: Организация временного проживания несовершеннолетних от 3 до 18 лет.

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная собственность.

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 50 человек/день. Вместимость 50 человек.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Отдельно стоящее двухэтажное здание; несущие конструкции – кирпичные, лестница – железобетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 центральный, 8 эвакуационных.

8. Год постройки 1989 г.

9. Год последней реконструкции 2005 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		220-620	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка «ул.Железнодорожная», маршрутный микроавтобус № 143, № 203, № 303; остановка «Вокзальная», маршрутный автобус № 9, 40, 42	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	0,015 – 0,03 м	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)	наличие	в наличии			

	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0,98 м	К, О	Заменить	
	Информация об объекте	наличие	в наличии	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,015 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,015 – 0,04 м	К, С, О	Заменить	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С	Установить	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О, С	Произвести ремонт	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,7 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,9 м	К		

Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Установить	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	С		
Места отдыха	наличие	нет	К, О	Создать	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)	наличие	нет		Создать	
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет		Выполнить по нормативу	
Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К		
Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К		
Открытая лестница		нет			Не требуется
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим	наличие	-	О, С		

покрытием, шероховатые					
Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С		
Краевые ступени выделены цветом или фактурой	наличие	-	С		
Ширина между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 – 0,9$ м	-	С		
Пандус на рельефе		нет			Не требуется
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
Уклон	≤ 8 %	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		

	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо/входная площадка					
	Высота площадки		0,35 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или 1,5 x 1,85 м	0,6x1,3 м	К	Выполнить по нормативу	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С		Нет необходимости, так как высота площадки менее 45 см
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при	наличие	в наличии	К, О, С		

намокации					
Поперечный уклон в пределах	1-2%	1 %	К, О, С		
Навес	наличие	нет	К, О	Установить	
Водоотвод	наличие	в наличии	К, О, С		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет			Не требуется
Информация об объекте	наличие	в наличии	Г		
Лестница наружная	наличие	в наличии			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	в наличии	О, С		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	Установить	
Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	наличие	нет	С	Установить	
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Установить	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С		
Пандус наружный	наличие	нет		Установить по нормативу	
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	$\geq 1,0$ м	-	К		
Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		
Разворотные площадки:					

- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	Установить	
Тамбур		в наличии			
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,7 x 2,57 м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	в наличии Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	0,79 м	К, О	Заменить	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	0,08 м	К	Выполнить мероприятия по занижению	

порогов

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	-			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с	$\geq 0,3$ м	-	К		

	не травмирующим окончанием					
	Пандус переносной	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	нет	К		
	- мобильный	наличие	нет	К		
	Коридоры					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,32 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$1,32 \times 1,3$ м	К	Создать	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	в наличии	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	в наличии	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	Установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	Установить	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	Установить	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	в наличии	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	нет	О	Установить	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	нет	К	Установить	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	Создать	

Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)			нет			
Контрастная маркировка	наличие	-	С			
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О			
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О			
Пандус внутренний на этаже	наличие	нет				Не требуется
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К			
Уклон	≤ 8 %	-	К			
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К			
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О			
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К			
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О			
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Лестница № 1, 2, 3		в наличии				3 одинаковые лестницы
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	Создать		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Создать		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	Установить по нормативу		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	1,42 м	О, С			
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	Выполнить по нормативу		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	Создать		
Лифт пассажирский	наличие	нет				Не требуется
Кабина:						

- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$	-	К		
- ширина дверного проема	$\geq 0,95 \text{ м}$	-	К		
- Поручни	наличие	-	О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
Знак доступности	наличие	-	К		
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок	наличие	нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в Группе					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,78 м	К	Заменить	
	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,025 м	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Создать	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	-	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	-	С		

Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	3,6 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$3,6 \times 4,5$ м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,75 м	К, О		
Обслуживание в Учебном классе					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,78 м	К	Заменить	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Создать	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$1,5 \times 1,5$ м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7 м	К, О		
Обслуживание в Столовой					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,78 м	К	Заменить	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025 м	К		
Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Разместить	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,55 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$1,55 \times 6$ м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,75 м	К, О		
Обслуживание в кабинете Психолога					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,78 м	К	Заменить	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,025 м	К		

Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Разместить	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	4,25 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	4,25 × 4,3 м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением		нет			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К		
Место для сидения	наличие	-	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (зрительный, читальный, обеденный, ожидания)	наличие	нет			Не требуется
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	-	К		

Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Разместить	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	4,25 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	4,25 × 4,3 м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением		нет			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К		
Место для сидения	наличие	-	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (зрительный, читальный, обеденный, ожидания)	наличие	нет			Не требуется
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	-	К		

Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К	Создать	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел					
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Создать по нормативу	
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м		С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м		К		
	- опорные поручни	наличие		К, О		

	в т.ч. откидные	наличие		К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие		К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$		К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	Установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$		К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	нет	К	Установить	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	$0,79 \times 0,79 \text{ м}$	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	Выполнить	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	Оборудовать	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще-ний по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание
-----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	------------

плану БТИ		для инвалидов		норматив	установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	в наличии	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	в наличии	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ $\text{и} \leq 4,5 \text{ м}$	1,88 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,025 м	К, О, Г, С	Заменить	
	освещенность	наличие	в наличии	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	в наличии	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	2,1 м	К, О, Г, С	Разместить по нормативу	
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	$\geq 0,075 \text{ м}$	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	Подключить освещение	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Установить по нормативу	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	Выполнить	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		Не требуется
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными	наличие	нет	С, Г		

	тактильными клавишами	(не менее 1 шт)				
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	Установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	Установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	Установить	

7. ВЫВОДЫ

В результате анкетирования объекта о его доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Пути движения к объекту: отсутствуют: светофоры, зона отдыха, автостоянка для инвалидов, знаки направления движения, декоративные ограждения с направляющей функцией, покрытие пешеходных дорожек не ровное.

2. Входная группа: отсутствуют: тактильная полоса на первой и последней ступеней лестницы, контрастная окраска первой и последней ступеней, пандус, поручни, навес, высота порога и ширина дверного проема не соответствуют нормам.

3. Пути движения: отсутствуют: речевые информаторы и маяки, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, навесное оборудование, рифленые или контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом и дверями, тактильные полосы перед маршем вверх и вниз, контрастная маркировка крайних ступеней, поручни в зоне движения, поручни на лестнице, места отдыха и ожидания для лиц с нарушениями ОДА и колясочников.

4. Зона предоставления услуг: отсутствуют: тактильная маркировка по Брайлю, информация визуальная контрастная, оборудование с подключением слухового аппарата, маркировки кабинетов приема со стороны ручек, специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников, дверные проемы не соответствуют требованиям.

5. Санитарно-бытовые зоны: отсутствуют: санитарно-бытовые зоны, адаптированные для граждан маломобильных групп.

6. Средства информации и телекоммуникаций: отсутствуют: тактильные средства информации о предоставлении услуг, маркировки кабинетов приема со стороны ручек, телефон с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением по высоте, речевой маяк у входа, текстовые средства связи, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, высота прописных букв надписей не соответствует нормативу, размещение указателей и пиктограмм не соответствует требованиям.

Главный специалист территориального отдела
Центрального округа МСДиСП СО
(должность)

А.В. Ворошилова (Ворошилова А.В.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«03» мая 2017г.

1. Фото функциональных зон.
2. План помещений.

Директор ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН
«Гармония» (должность)



Л.А. Зиннатулина (Зиннатулина Л.А.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«03» мая 2017г.

Приложения

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605).