

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

/Братанова М.А./

подпись

«20»

06

Ф. И.О.

2017 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «20» июня 2017г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное казенное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».

(полное юридическое наименование объекта)

445354, Российская Федерация, Самарская область, г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул.Пролетарская, д.1, тел/факс 8(84862) 4-25-46, 8(84862) 4-39-65, e-mail garmoniya.zhigulevsk@mail.ru, Нод Виктория Владимировна, И.о. директора

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного городской округ Жигулевск.

2. Ведомственная принадлежность Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

3. Вид деятельности: Организация временного проживания несовершеннолетних от 3 до 18 лет.

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная собственность.

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 18 человек/день. Вместимость 18 человек.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Отдельно стоящее двухэтажное здание; несущие конструкции – бетон, кирпич, лестница – бетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 центральный, 7 эвакуационных.

8. Год постройки 1953 г.

9. Год последней реконструкции 2001 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		260	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка «Горпищекомбинат», маршрутный микроавтобус № 4	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	Более 1,5см , более 4см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)	наличие	В наличии			
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,3м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	Нет	К, О,С,Г	Разместить	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,015м	К, С, О		

Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,02 м	К, С, О		
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	Нет	С	Разместить	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	В наличии	К, О, С		
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,2 м	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м		К		
Указатели направления движения	наличие	Нет	К, Г	Установить	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	В наличии	С		
Места отдыха	наличие	В наличии	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		Нет			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не				

		менее 1 места)	-	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:	наличие				
	Угол уклона	$\leq 1:12$		К		
	Ширина	$\geq 1,0$ м		К		
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м		К		
	Открытая лестница	наличие	Нет			Не требуется
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С		
	Краевые ступени выделены цветом или фактурой	наличие	-	С		
	Ширина между поручнями	1,0 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С		

Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С		
Пандус на рельефе	наличие	Нет			Не требуется
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
Уклон	≤ 8 %	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		
Разворотные площадки:	нет	-			
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическая	Категория	Рекомендуемые	Примечание
---	--------------------------------	----------	-------------	-----------	---------------	------------

помеще ний по плану БТИ		доступности, установленный для инвалидов	величина, наличие	для которых установлен норматив	мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо/входная площадка					
	Высота площадки	м	0,12м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	2,0x2,0 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Нет	К, О, С		Не требуются
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	В наличии	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1-2%	К, О, С		
	Навес	наличие	В наличии	К, О		
	Водоотвод	наличие	В наличии	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	К		
	Информация об объекте	наличие	В наличии	Г		
	Лестница наружная	наличие	Нет			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	0,6 м		С		

вверху и внизу (ширина)					
Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	наличие		С		
Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С		
Пандус наружный	наличие	Нет		Установить по нормативу	
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	$\geq 1,0$ м	-	К		
Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		

Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К		Не требуется
Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С	Установить	
Тамбур		в наличии			
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,9 x 1,1 м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	В наличии Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,95 м	К, О	Выполнить расширение	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,3м	К	Выполнить мероприятия по понижению порога	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа	наличие	наличие			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	Нанести маркировку	
	Поручни с двух сторон	наличие	Нет	К, О	Установить	
	- на высоте	0,65 – 0,75 м	-	К		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Нет	К	Выполнить	

	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	-		Установить по нормативам	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К		
	Пандус переносной	наличие	Нет	К		
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	Нет	К		Не требуется
	- мобильный	наличие	Нет	К		Не требуется
	Коридоры					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,6 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,0 × 2,0 м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Нет	К, Г	Установить	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г	Установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	Установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г		Не требуются
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г	Установить	
	Тактильная схема	наличие	Нет	С	Установить	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем					

	через 25 м):	наличие	В наличии	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	1 место	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1 место	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Нет	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С	Создать	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)	наличие	Нет			
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
	Пандус внутренний на этаже	наличие	Нет			Не требуется
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	≤ 8 %	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Лестница № 1, 2, 3		В наличии			3 одинаковые лестницы
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	Нет	С	Создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	Создать	

Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет	С		Не требуются
Лифт пассажирский	наличие				Не требуется
Кабина:					
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	К		
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К		
- Поручни	наличие	-	О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
Знак доступности	наличие	-	К		
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок	наличие	В наличии			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	1,0	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	2,0	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

Обслуживание в Группе					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К		Не требуется
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,04 м	К		Не требуется
Информация тактильная	наличие	Нет	С		Не требуется
Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г		Не требуется
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,0 $\times$ 1,0 м	К		Не требуется
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О		
Обслуживание в Учебном классе					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К		Не требуется
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,04 м	К		Не требуется
Информация тактильная	наличие	Нет	С		Не требуется
Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г		Не требуется
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 $\times$ 1,5 м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
Обслуживание в Столовой					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К		Не требуется
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,04 м	К		Не требуется
Информация тактильная	наличие	нет	С		Не требуется
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		Не требуется
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		

-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,0 × 1,0 м	К		Не требуется
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
Обслуживание в кабинете Психолога					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К		Не требуется
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,04 м	К		Не требуется
Информация тактильная	наличие	нет	С		Не требуется
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		Не требуется
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	4,25 м	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 × 1,5 м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением		Нет			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		Нет			
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К		
Место для сидения	наличие	-	О		

Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (зрительный, читальный, обеденный, ожидания)	наличие	Нет			
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел					
	Санузел для инвалидов	наличие	Нет		Произвести реконструкцию	
	Знак доступности помещения	наличие		К	Установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С	Установить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,8	К, О	Произвести реконструкцию	
	Открывание дверей	наружное	наружное			

Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	Нет	С	Установить	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	Нет	К, О	Установить	
• ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м		К		
- опорные поручни	наличие		К, О	Установить	
в т.ч. откидные	наличие		К	Установить	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	Нет	К	Установить	
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м			Установить	
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	0,5	К	ремонт	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О	Установить	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	Нет	К, О	Установить	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	Нет	К, О	Установить	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м		К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие		К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	Нет	К	Установить	
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	-	К, О		Не требуется
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м		К, О		Не требуется
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	Выполнить	
Оборудование системой тревожной	наличие	нет	К, О, С	Установить	

сигнализацией

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	В наличии	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	В наличии	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ $\text{и} \leq 4,5 \text{ м}$	1,7 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,050м	К, О, Г, С	Заменить	
	освещенность	наличие	В наличии	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	В наличии	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	2,1 м	К, О, Г, С	Разместить по нормативу	
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	$\geq 0,075 \text{ м}$	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	Выполнить	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Установить по нормативу	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	К,О,Г,С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		Не требуется
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		

Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1шт)				Не требуется
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		Не требуется
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		Не требуется
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установить	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	Установить	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		Не требуется
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		Не требуется

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено: на данном объекте обеспечено временное содержание и оказание социальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 3 до 18 лет (в том числе с ограниченными возможностями здоровья). Адаптацию объекта выполнить исключительно для посетителей учреждения, в том числе следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Разместить контрастную информацию об объекте, указатели направления движения, тактильную полосу перед препятствием на тротуаре. На площадке перед калиткой выполнить съезд в соответствии с нормативами.

Входная группа. Выполнить пандус в соответствии с нормативом. Выполнить мероприятия по занижению порогов.

Пути движения на объекте. Выполнить пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа по нормативам.

Зона оказания услуги.


Санитарно-бытовые помещения. Адаптировать для доступа инвалидов по зрению, инвалидов, использующих при движении дополнительные опоры и инвалидов-колясочников.

Средства информации и телекоммуникации. Заменить визуальную информацию на более контрастную с заменой шрифта не менее 0,025. Разместить знаки доступности (калитка, входная группа, туалет).

Приложения:

1. Устав.
2. Схема расположения помещений.
3. Фотоматериалы.

Главный специалист территориального отдела
СРЦН Центрального округа МСДиСП СО
(должность)

 (Ворошилова А.В.)
(подпись) (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«03» мая 2017г.

И.о.директора ГКУ СО «Тольяттинский
«Гармония» (должность)



 (Нод В.В.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«20» июня 2017г.

Приложения

1. Фото функциональных зон.
2. План помещений.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605).